

## Памятка

### о соблюдении мер пожарной безопасности в жилом секторе

Требования пожарной безопасности для предприятий, организаций, объектов и жилого сектора установлены Правилами пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03) и обязательны для исполнения органами государственной власти, органами местного самоуправления, предприятиями и организациями, независимо от их форм собственности, частными предпринимателями и гражданами.

Организации, их должностные лица и граждане, нарушившие или не выполняющие требования пожарной безопасности, несут ответственность в соответствии с законодательством РФ. Работники организаций, а также граждане должны соблюдать на производстве и в быту требования пожарной безопасности, а также соблюдать и поддерживать противопожарный режим.

Основными причинами пожаров в жилом секторе являются:

- неосторожное обращение с огнём, в том числе неосторожность при курении и детская шалость;
- нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования;
- нарушение правил устройства эксплуатации печей;

Требования пожарной безопасности к территории:

- территории прилегающие к жилым домам и иным постройкам, должны своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы;
- противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями не разрешается использовать под складирование материалов и строительства других сооружений;
- дороги, проезды и подъезды к зданиям должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники, зимой очищаться от снега и льда;
- разведение костров, сжигание отходов и тары разрешается на расстоянии не ближе 50 метров до зданий;
- на территории жилых домов, не разрешается оставлять во дворах тару - емкости, канистры и т. п с ЛВЖ и ГЖ, а также баллоны с газами;

Требования к зданиям и сооружениям:

- в квартирах жилых домов запрещается устраивать различного рода производственные и складские помещения;
- в индивидуальных домах, квартирах, допускается хранение не более 10 литров ЛВЖ и ГЖ в закрытой таре;
- не допускается хранение баллонов с горючими газами в жилых домах, квартирах, а также в подвальных и чердачных помещениях, на балконах и лоджиях;
- газовые баллоны должны располагаться вне зданий в пристройках (шкафах) из негорючих материалов у глухого простенка стены на расстоянии не ближе 5 метров от входа в здание;
- запрещается проверка герметичности соединений газового баллона с газовым прибором при помощи источника открытого пламени;
- рекомендуется возле каждого жилого дома устанавливать емкость (бочку) с водой или иметь огнетушитель, также приставную лестницу.

Требования к электроустановкам:

- не допускается прокладка и эксплуатация электрических сетей над горючими кровлями, навесами;

Запрещается:

- использовать приемники электрической энергии имеющие неисправности, которые в соответствии с инструкцией по эксплуатации могут привести к пожару, а также эксплуатировать электропровода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;

- пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями;
- обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками;
- пользоваться электрорутюгами, электроплитками, электрическими чайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, без подставок из негорючих теплоизоляционных материалов, исключающих опасность возникновения пожара
- применять самодельные электронагревательные приборы, использовать не калиброванные плавкие вставки (жучки) от перегрузки и короткого замыкания;

#### Требования к печному отоплению:

- перед началом отопительного сезона печи должны быть проверены и отремонтированы;
- печи и другие отопительные приборы должны иметь установленные нормами противопожарные разделки (от ступки) от горючих конструкций потолка и стен, а также на полу под дверцей топки печи должен быть прибит пред топочный (металлический) лист размером не менее 50x70 сантиметров;
- очищать дымоходы и печи от сажи необходимо перед началом, а также в течении всего отопительного сезона не реже одного раза в три месяца для отопительных печей;
- зола и шлак, выгребаемые из топок, должны быть пролиты водой и удалены в специально отведенное для них безопасное место;
- не допускается установка металлических печей, не отвечающих требованиям правил пожарной безопасности;
- на чердаках все дымовые трубы должны быть поштукатурены и побелены;
- не допускается устройство на чердаках горизонтальных участков дымоходов «боровов»;

#### Запрещается:

- оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за ними малолетним детям;
- располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на пред топочном листе;
- применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие ЛВЖ и ГЖ;
- использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов;
- перекаливать печи

На успешное тушение пожара и спасение людей, находящихся в горящем здании влияют следующие основные факторы:

- своевременное обнаружение пожара;
- незамедлительное сообщение о возникновении пожара по телефону «01», «112», назвать свою фамилию, указать точный адрес пожара, пути проезда, что горит, указать номер телефона, с которого Вы звоните;
- организовать встречу подразделений пожарной охраны и указать кратчайшие пути проезда к месту пожара;
- с учетом сложившейся обстановки определить наиболее безопасный выход, обеспечивающий возможность эвакуации людей в безопасную зону в кратчайшие сроки;
- необходимо использовать марлевые повязки, носовые платки, другие средства фильтрации воздуха в задымленной зоне, при этом двигаться к выходу пригибаясь как можно ближе к уровню пола ( при сильном задымлении );
- воздержаться от открывания окон и дверей, а также от разбивания стекол во избежание распространения огня и дыма в помещения. Покидая комнату или жилой дом, следует закрывать за собой все двери и окна.